

**Изменение № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения
медицинских организаций. Правила проектирования»**

Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) от _____ № _____

Дата введения – 2025–XX–XX

Введение

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 6 к СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» разработано авторским коллективом ФАУ «ФЦС» (канд. техн. наук В.С. Семенов, Е.В. Букрина).».

Приложение В

Таблица В.2

Пункт 10 Реанимационный зал. Заменить площадь, м²: «36» на «26».

Пункт 11 Предреанимационная. Заменить площадь, м²: «10» на «12».

Пункт 15 Родовой бокс: изложить в новой редакции: «уборная (санузел)» на «туалет». Заменить площадь, м²: «3(4)» на «3».

Таблица В.4. Изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а В.4 – Палаты

Наименование помещений	Площадь на одну койку, м ²
Палаты на одну койку	
Для взрослых и детей старше 7 лет	
1 Интенсивной терапии, в том числе для ожоговых больных, послеоперационные	18
2 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии),	12

Продолжение Изменения № 5 к СП 158.13330.2014

восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок				
3 Индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером				24
4 Индивидуальная родовая палата				30
5 Для взрослых или детей старше 7 лет, с сопровождающим				14
6 Прочие				8
Для детей до 7 лет				
7 Интенсивной терапии, реанимации				13
8 Для новорожденных (изолятор)				6
9 С круглосуточным пребыванием матерей				12
10 Прочие				8
Палаты на две койки и более				
Для взрослых и детей старше 7 лет	На две койки	На три койки	На четыре койки	
11 Интенсивной терапии, реанимации				13
12 Послеоперационные				13
13 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок				8
14 Радиологические (для больных с введенными источниками излучения)	9	—	—	
15 Для взрослых и детей старше 7 лет, с креслом-кроватью для сопровождающего	10	—	—	
16 Психиатрические и наркологические				6
17 Прочие	8	7		6,5
Для детей до 7 лет				
18 Интенсивной терапии, реанимации				13
19 С дневным пребыванием матерей				7
20 С круглосуточным пребыванием матерей				10
21 Нейрохирургические, ортопедотравматологические, ожоговые (кроме отделений интенсивной терапии), восстановительного				7,5

лечения, медико-социальные (в том числе в хосписах), диагностические палаты, палаты для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок			
22 Радиологические (для больных с введенными источниками излучения)	9	—	—
23 Инфекционные, в том числе туберкулезные	7		
24 Прочие	5		
Для детей до 1 года, в том числе для новорожденных			
25 Интенсивной терапии для новорожденных	9		
26 Для детей с круглосуточным пребыванием матерей	10		
27 Для детей с дневным пребыванием матерей	6		
28 В палатах без пребывания матерей: на 1 кровать	4,5		
на 1 кювез	6		

».

Таблица В.5

Пункт 8 Санитарная комната (обработка суден, хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки): заменить площадь, м²: «6» на «-».

Таблица В.6

Пункт 3 Кабинет врача (фельдшера) для приема детей (без специализированных кресел, аппаратных методов диагностики, лечения и парентеральных вмешательств): заменить площадь, м²: «15» на «14».

Пункт 4 Кабинет врача со специально оборудованным рабочим местом (гинеколог, уролог, проктолог, офтальмолог, оториноларинголог и др.): заменить площадь, м²: «18» на «17».

Пункт 5 Кабинет врача с аппаратными методами диагностики и лечения: заменить площадь, м²: «18» на «16».

Пункт 25а Процедурная эндоскопии: заменить площадь, м²: «22» на «18».

Пункт 27 Помещение для мойки и обработки эндоскопов: заменить площадь, м²: «8» на «7».

Пункт 48 Кабинет водогрязелечения, ванный зал: заменить площадь, м²: «8 на одно место (ванну), но не менее 12» на «8 на 1 место (ванну)».

Пункт 65 Изложить в новой редакции: «Зал лечебной физкультуры для групповых занятий». Заменить площадь, м²: «5 на одно место, но не менее 50» на «5 на 1 место».

Пункт 66 Тренажерный зал: заменить площадь, м²: «5 на одно место, но не менее 20» на «5 на 1 место».

Пункт 78 Криохранилище: заменить площадь, м²: «8» на «не нормируется».

Пункт 80 Изложить в новой редакции: «Зуботехническая лаборатория

(помещение зубных техников)». Заменить площадь, м²: «4 на одного техника, но не менее 7 (не более 10 техников в одном помещении)» на «7 (4 м² на одного техника, но не более 10 техников в одном помещении)».

Пункт 81 Изложить в новой редакции: «Специализированные помещения при зуботехнической лаборатории (полимеризационная, гипсовочная, полировочная, паяльная), помещение лабораторной керамики и металлокерамики». Заменить площадь, м²: «6 на одного работающего, но не менее 12» на «7».

Пункт 81. Дополнить пунктом 81а а в следующей редакции: «Литейная». Площадь, м²: «4».

Таблица В.7

Пункт 2 Кабинет магнитно-резонансной томографии:

- «процедурная (РЧ кабина-клетка Фарадея)» изложить в новой редакции: «процедурная». Заменить площадь, м²: «25» на «в соответствии с техническими требованиями к оборудованию»;

- «комната управления» изложить в новой редакции: «комната управления магнитно-резонансной томографии». Заменить площадь, м²: «10» на «8»;

- «подготовительная» изложить в новой редакции: «Подготовительная комната для пациента при кабинете магнитно-резонансной томографии». Заменить площадь, м²: «12» на «4».

Таблица В.8

Пункт 3 Ординаторская: заменить площадь, м²: «4 на врача, но не менее 12» на «не нормируется».

Таблица В.10

Пункт 13 Инструментально-материальная: заменить площадь, м²: «4 на каждую операционную, но не менее 10» на «4 на каждую операционную».

Пункт 21 Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры: заменить площадь, м²: «10, плюс 2 на каждую операционную свыше 4» на «не нормируется».

Пункт 22 Изложить в новой редакции: «Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры для стационарных отделений». Заменить площадь, м²: «6, плюс 2 на каждую операционную свыше 4» на «не нормируется».

Пункт 25 Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию: заменить площадь, м²: «8» на «не нормируется».

Пункт 37 Помещение временного хранения грязного белья и отходов при операции: заменить площадь, м²: «6» на «не нормируется».

Пункт 40 Диализный зал с постом дежурной медсестры: заменить площадь, м²: «14 на одно диализное место» на «не нормируется».

Пункт 41 Кладовая растворов: заменить площадь, м²: «1,5 на одно диализное место, но не менее 4» на «не нормируется».

Пункт 42 Процедурная для эфферентной терапии (плазмафереза, гемофильтрации, перитонеального диализа и др.): заменить площадь, м²: «12 на одно место» на «16».

Пункт 44 Моечная: заменить площадь, м²: «8» на «не нормируется».

Таблица В.12

Пункт 70 Помещение для отбора и хранения вещественных доказательств: заменить площадь, м²: «12 + 6 на каждые 2 должности экспертов свыше 2-х» на «6».

Пункт 80 Изложить в новой редакции: «Секционная на 1 стол». Заменить площадь, м²: «25» на «18 на стол и 12 на каждый последующий».

Пункт 81 Предсекционная: заменить площадь, м²: «10 + 2 на каждый стол свыше 2» на «10».

Пункт 82 Архив для хранения:

влажного аутопсийного (биопсийного) материала: заменить площадь, м²: «8 + 3 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «8»

гистологического материала, микропрепаратов и блоков биопсий: заменить площадь, м²: «8 + 5 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «8».

Пункт 85 Помещение одевания трупов, обработки и подготовки к захоронению: заменить площадь, м²: «10 + 2 на каждые 5 должностей свыше 2-х» на «10».

Приложение Д Состав и площади помещений фельдшерско-акушерских пунктов в зависимости от численности обслуживаемого населения

Таблица Д.1 Изложить в новой редакции:

«Таблица Д.1

Наименование помещения	Площадь помещения, м	
	Население до 800 чел.	Население от 800 чел.
1 Вестибюль-ожидальная	10	12
2 Кабинет фельдшера с гинекологическим креслом	18	-
3 Кабинет фельдшера	12	12

Продолжение Изменения № 5 к СП 158.13330.2014

4 Гинекологическая смотровая	8	10
5 Процедурная-прививочная	12	10
6 перевязочная с возможностью приема экстренных родов <*>	-	18
7 Материальная (хранение лекарственных средств и чистого белья)	4	4
8 Санитарная комната (хранение медицинских отходов, использованного белья, дезсредств)	2	2
9 Помещение персонала - раздевалка	4	4
10 Уборная, общая для посетителей и персонала с возможностью использования инвалидом	4	-
11 Уборная посетителей с возможностью использования инвалидом <*>	-	4
12 Уборная персонала <*>	-	3
13 Стерилизационная с местом разборки и мытья инструментов	-	6
14 Кабинет физиотерапии <*>	-	12
15 Аптечный пункт <*>	-	8
16 Стоматологический кабинет для приезжающего стоматолога <*>	-	14
17 Палата для временного пребывания пациентов, в том числе родильниц на одну койку (и одну кроватку) со шлюзом, уборной и тамбуром (с отдельным входом с улицы) <*>	2 + 3 + 9 + 2	2 + 3 + 9 + 2
18 Постирочная-гладильная <*>	4	6
<*> По заданию на проектирование.		

».

УДК 725.51:614.21(083.132)

ОКС 91.040.10

Ключевые слова: проектирование, объемно-планировочные решения, здания медицинских организаций

Организация-разработчик

ФАУ «ФЦС»

Руководитель
разработки

Заместитель
директора

Ю.В. Шуркалин

Исполнитель

Заместитель
начальник а
Управления
нормирования
и стандартизации
в строительстве

С.А. Широков